



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области.
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б
8(343)73-4-27-30 электронная почта ond-s.log@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 141/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Троицкая средняя общеобразовательная школа"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения решением Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокин М.А. № 141 от 22 сентября 2021 г. в период с «01» октября 2021 г. по «06» октября 2021 г. Старшим инспектором ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В.

Проведена выездная проверка в отношении Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя общеобразовательная школа" по адресу: 623508, Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Пургина, 4 в следующие сроки:

с «01» октября 2021г., 13 час.00мин. по «06» октября 2021 г., 13 час.00мин.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, директор МАОУ Троицкая СОШ Гусева Марина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Имеющаяся система оповещения людей о пожаре эксплуатируется с нарушениями требований норм. (речевые оповещатели установлены на стене ближе 150 мм от потолка).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 3.13130.2009 п. 4.4.	01.08.2022	
2.	Допускается эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 35 (а).	01.08.2022	
3.	Допускается эксплуатация электросветильников со снятыми плафонами, предусмотренными конструкцией светильника в мастерских.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 35 (в).	01.08.2022	
4.	Выполнены пороги на путях эвакуации более 50 мм.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.	01.08.2022	
5.	отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 48.	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО
Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
области капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Директор МАОУ Троицкая СОШ

Гусева Марина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575940

Владелец Гусева Марина Владимировна

Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023