

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,

623505 Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, ул. Пургина, 4.
ИНН 6605006376, КПП 663301001 счет 03234643657070006200 л/счет 30901111200
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 016577551, телефон 8(343)76- 37-4-4-7, электронный адрес - Tro_sosh@uobgd.ru

Исх. № 64
«16 » мая 2022г.

Начальнику отделения надзорной
деятельности по городскому округу Сухой
Лог и городскому округу Богданович УНД и
ПР МЧС России по Свердловской области
Прокину М.А.

ОТВЕТ

**на Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности №141/1 от 06.10.2021г.**

Рассмотрев Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №141/1 от 06.10.2021г. направляю информация о принятых мерах, по устранению выявленных нарушений:

В соответствии с Планом по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 23.11.2021г. устранены следующие нарушения:

По п1. на основании письма председателя СРО ВДПО Корнеевой А.А. о выполнении мероприятий по устранению нарушения эксплуатации системы оповещения, установленной 15.06.2021г. данной организацией (гарантийный срок не истек), данных технического паспорта здания школы выполнение данного пункта Предписания в настоящее время не возможно (прилагается объяснительная).

По п.2 - в мастерской электропроводка приведена в соответствие требований. В коридоре 2 этажа не используемый участок электропроводки демонтирован. Эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией - не допускается.

По п.3 в холодном складе и мастерской установлены колпаки на светильники. Эксплуатация электросветильников со снятым колпаком не допускается ни в одном из помещений.

По п.4. - пороги на путях эвакуации в спортивном зале и мастерской оснащены пандусом.

По п.5 - установлен указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью (заменен старый, не читаемый указатель).

Ответственному за пожарную безопасность в МАОУ Троицкой СОШ Рачевой Е.А., заведующему хозяйством - вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей (приказ № 156-ЛС от 12.11.2021г.).

Недостатки и замечания выполнены и будут учтены в дальнейшей работе.

Директор МАОУ Троицкой СОШ **М.В.Гусева**



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
623505 Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, ул. Пургина, 4.
ИНН 6605006376, КПП 663301001 счет 03234643657070006200 л/счет 30901111200
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 016577551, телефон 8(343)76- 37-4-4-7, электронный адрес - Tro_sosh@uobgd.ru

Исх. № 65
«16» мая 2022г.

Начальнику отделения надзорной
деятельности по городскому округу Сухой
Лог и городскому округу Богданович УНД и
ПР МЧС России по Свердловской области
Прокину М.А.

Сопроводительное письмо

**к ответу на Предписание об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности №141/1 от 06.10.2021г.**

Опись прилагаемых документов:

1. Ответ на Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №141/1 от 06.10.2021г. (1 лист)
2. Объяснительная по п.1 Предписания. (1 лист).
3. Копия письма председателя СРО ВДПО Корнеевой А.А. (1 лист).
4. Фотоматериалы по п.2- п.5 Предписания. (5 листов)
5. Копия приказа на дисциплинарное взыскание на ответственного за пожарную безопасность МАОУ Троицкой СОШ (1 лист).

Директор МАОУ Троицкой СОШ **М.В.Гусева**



Принято 17.05.22
А.С. Кузнецова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575940

Владелец Гусева Марина Владимировна

Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023